

NEMKO

NORGES ELEKTRISKE MATERIELLKONTROLL



POSTBOKS 288 BLINDERN, OSLO 3
GAUSTADALLÉEN 30
TELEFON: (02) 60 40 90
TELEX: 17 260 nemko n

TELEGRAMADRESSE: NEMKO
POSTGIRO: 5 12 18 92
BANKGIRO: 6039.05.16498

Rep.nr. 52760

Innsender

Raychem A/S
Postboks 6202 Etterstad

Fabrikant

Chemelex Division of Raychem,
Redwood City/U.S.A.

OSLO 6

Deres ref.

TKirkenær

Deres brev av

1982-10-14

Vår ref. (må alltid oppgis)

M 57118

Oslo,

1982-11-01

GODKJENNING

Gruppe

18 79800

Varmekabel i spesialutførelse

Type

GM - 2x
Anmerkninger

Data

2x1.2 mm², 15w/m ved 10°C (selv reg.
220-240V Ved forleggelse i vann
økes effekten til 30w/m

Sort, Tefsel (ETFE) kappe, maks. 85°C, fortinnet Cu-skjerm, modifisert polyolefin isol., endeavsl. Atum 12/4 og 3/1 krympestrømpe

Godkjenning er gitt etter forskrift NEMKO 183./74 og gjeldende bestemmelser.

Norges Elektriske Materiellekontroll

Rolf Moe

Adm. direktør

H. Skarphagen

JJMoe/LDH

I samsvar med forvaltningslovens § 27, 3. ledd gjøres oppmerksom på adgangen til – innen 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet fram – å påklage vedtak i NEMKO's prøvenemnd til NEMKO's ankenemnd eller NVE, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage skal sendes gjennom NEMKO.

Angående ansvarsforhold, godkjenningssmerke, omsetningsoppgaver og -gebyr, se baksiden.

Faktura for godkjenning sendes separat