

SERTIFIKAT Nr. P95101992

Oppdragsgiver:
Raychem A/S
Postboks 31

Ansvarlig fabrikant:
Chemelex Division of Raychem,
Redwood City/USA

1414 TROLLÅSEN

Oppdragets ref.:
1995-03-29 Byom

Sertifikat utstedt:
1995-06-08

Følgende produkt(er) er sertifisert etter angitte normer:

Gruppe:
18 79500 Koplingsmateriell o.l. for varmekabel

Oppdragsnr.:
199514213
Type: RayClic
Data: 230V AC, 20A, IP 68
Annen spes.: Skjøteboks for 1 endeavs., m. kald tilledn. type H07RN-F/3G25mm², for selvbegr. varmekabel type HWAT-L, -M, -R, WinterGard FS-A-2X/FS-B-2X og IceStop GM-2X av eget fabr. Forleg. i.h.t. godkj. mont. anv. datert 12/94. Kat. bet.: RayClic CE-02

Oppdragsnr.:
199514213001
Type: RayClic
Data: 230V AC, 20A, IP 68
Annen spes.: Skjøteboks for selvbegr. varmekabel type HWAT-L, -M, FS-A-2X/FS-B-2X og IceStop GM-2X av eget fabr. godkj. mont. anv. datert 12/94. Kat. bet.: RayClic S-02

Oppdragsnr.:
199514213002
Type: RayClic
Data: 230V AC, 20A, IP 68
Annen spes.: Skjøte og avgr.boks for 3 endeavs., m. kald tilledn. type H07RN-F /3G2,5mm² For selvbegr. varmekabel type HWAT-L, -M, -R, WinterGard FS-A-2X/FS-B-2X og IceStop GM-2X av eget fabr. Forleg. i.h.t. godkj. mont. anv. datert 12/94. Kat. bet.: RayClic PT-02

Oppdragsnr.:
199514213003
Type: RayClic
Data: 230V AC, 20A, IP 68
Annen spes.: Skjøte og avgr.boks for 2 endeavs., m. kald tilledn. type H07RN-F /3G2,5mm For selvbegr. varmekabel type HWAT-L, -M, -R, WinterGard FS-A-2X/FS-B-2X og IceStop GM- 2X av eget fabr. Forleg. i.h.t. godkj. mont. anv. datert 12/94. Kat. bet.: RayClic PS-02

Oppdragsnr.:
199514213004
Type: RayClic
Data: 230V AC, 20A, IP 68
Annen spes.: Skjøte og avgr.boks for 3 selvbegr. varmekabler, m. 1 endeavs. For selvbegr. varmekabel type HWAT-L, -M, -R, WinterGard FS-A-2X/FS-B-2X og IceStop GM-2X av eget fabr. Forleg. i.h.t. godkj. mont. anv. datert 12/94. Kat. bet.: RayClic T-02

NEMKO er et frittstående prøve- og sertifiseringsorgan og et kompetansesenter for teknisk sikkerhet og pålitelighet - en stiftelse uten fortjenestemotiv.
NEMKO is an independent testing- and certification body and a competence centre for technical safety and reliability - a not-for-profit foundation.

Oppdragsgiver:
Raychem A/S

Dato:
1995-06-08

Sertifikat nr.:
P95101992

Side:
2

Oppdragsnr.:

199514213005

Type:

RayClic

Data:

230V AC, 20A, IP 68

Annens spes.:

Skjote og styrer for 4 selvbet. varmekabler, m. 2 endeavs. For selvbet. varmekabeltype HWAT-L, M, R, WinterGard FS-A-2X/FS-B-2X og IsoStop GM-2X av type for Forleg. i.h.t. godkj. mont. anv. datert 12/94.
Kabelbet.: RayClic X-02

For Norge gjelder:

Sertifikatet er i samsvar med følgende avtale.

Normer: NEK-EN 60998-1, NEK-EN 60998-2-3, NEK-IEC 800 og gjeldende tekniske bestemmelser (20B(Central Office)121).

Sertifikatet er gyldig til: 2005-06-01

Sertifikatet av ovennevnte utstyr erstatter tidligere sertifikat gitt ved vårt reg.nr. L 85306/01-06 dater 1991-05-28 og utstyrets tekniske data er i samsvar med følgende tekniske bestemmelser (20B(Central Office)121).

NEMKO



Ragnar Koltzow

Seksjon for installasjonsprosjekt



Harald Arnese

Faktura er vedlagt.

TMA

NEMKO er et frittstående prøve- og sertifiseringsorgan og et kompetansesenter for teknisk sikkerhet og pålitelighet - en stiftelse uten fortjenestemotiv.
NEMKO is an independent testing- and certification body and a competence centre for technical safety and reliability - a not-for-profit foundation.